

Mińsk Mazowiecki, dn. 08.08.2017 r.



*PK przesłać  
info na ul. 30A*

**Sz. P. Marcin Jakubowski**  
**Burmistrz**  
**Miasta Mińsk Mazowiecki**  
ul. Konstytucji 3-go Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki

dot.: pisma znak PK.426.12.2017 z dn. 07.08.2017 r. (data wpływu: 07.08.2017 r.)

W nawiązaniu do pisma znak PK.426.12.2017 z dn. 07.08.2017 r. (data wpływu: 07.08.2017 r.) przekazujemy wymaganą informację na temat aktualnego stanu jakości wody na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego MOSiR AQUAPARK z LODOWISKIEM przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim:

woda wprowadzana do niecek oraz w nieckach basenu sportowego, rekreacyjnego i jacuzzi oraz CWU obiektu spełnia wymagania w zakresie objętym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016).

Sprawy dotyczące decyzji wymienionych w piśmie zostały pozytywnie zakończone (woda spełnia wymagania ww. Rozporządzenia), co potwierdziły wyniki badań dodatkowych próbek wody, odpowiednio:

- 1) **HK.4113.3.2017** – 1701/06/2017/F/2 z dn. 12.06.2017 (WWJ  $0,055 \pm 0,011 \leq 0,1$ ) oraz 1701/06/2017/F/1 z dn. 12.06.2017 (NJ  $0,082 \pm 0,016 \leq 0,1$ );
- 2) **HK.4113.1.2017** – 3921/04/2017/M/8 z dn. 15.05.2017 (nat. sz. dam.  $0 < 100$ ) oraz 3921/04/2017/M/9 z dn. 15.05.2017 (nat. sz. męś.  $0 < 100$ );
- 3) **HK.4113.2.2017** – 3921/04/2017/F/3 z dn. 12.05.2017 (NR  $0,025 \pm 0,005 \leq 0,03$ );
- 4) **HK.4113.4.2017** - 2299/07/2017/M/1 z dn. 24.07.2017 (nat. sz. męś.  $75 < 100$ ) oraz 2299/07/2017/M/2 z dn. 24.07.2017 (nat. sz. niepełn.  $68 < 100$ ) – data wpływu: 08.08.2017 r. godz. 12:44

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim**

Wyniki ww. badań zostały przyjęte do wiadomości bez zastrzeżeń przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim i zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie w tablicy badań jakości wody basenowej w hallu głównym przy szatni obiektu.

Jednocześnie informuję, że obiekt AQUAPARK z LODOWISKIEM przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazowieckim posiada pozytywną, aktualną roczną ocenę jakości wody znak HK.4113.5.2017 z dn. 12.06.2017 r. oraz pozytywny, aktualny protokół kontroli sanitarno-epidemiologicznej znak HK.4113.36.58.2017 z dn. 30.06.2017 wydane przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim  
*mgr inż. Henryk Kuchawik*